



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 37
тел: (3012) 21-26-80, e-mail: emeo3709@burnet.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КЯХТИНСКОМУ И БИЧУРСКОМУ РАЙОНАМ

671840, Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Свердлова, 1
тел: (30142) 91-9-43, факс: (30142) 91-9-43, e-mail: kyhtgpn@mail.ru

г. Кяхта
(место составления акта)

«18» мая 2017 г.
(дата составления акта)
«11» час «00»
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 15

“ 18 ” мая 2017 г. по адресу: Бичурский район с. Топка ул. Молодежная. 18 «а»
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) от 10.05.17 г. № 15 Главного государственного инспектора по пожарному надзору Кяхтинского и Бичурского района майора внутренней службы Арсланова Алексея Александровича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя или государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад «Радуга»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 3 дня / часов
(дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Кяхтинскому и Бичурскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) ✓ [подпись] (Арсланов А.А.) 10.05.2017
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Кяхтинского и Бичурского района по пожарному надзору майор внутренней службы Арсланов Алексей Александрович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проведении проверки экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: заведующая МБДОУ Детский сад «Радуга»
Разуваева Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила пожарной режима РФ (ППР-390), ГОСТ Р 12.2.143-2009, СНиП 21-01-97 а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	
1	План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля».	ГОСТ Р 12.2.143-2009; ст. 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7 ППР в РФ Постановление правительства №390 от 25.04.2012 года; ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности»	МБДОУ Детский сад «Радуга»
2	Акт огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания детского сада не представлен. Срок действия огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли истек.	п.21 ППР в РФ Постановление правительства №390 от 25.04.2012 года; ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности»	МБДОУ Детский сад «Радуга»
3	Части здания различной функциональной пожарной опасности (детского сада, почты и АТС), не разделены противопожарными преградами, и не обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, а именно отсутствуют самостоятельные (не совмещенные с почтой и АТС) эвакуационные выходы из детского сада.	СНиП 21-01-97 п. 6.11	МБДОУ Детский сад «Радуга»
4	В помещении с персоналом, ведущим	Нормы пожарной	МБДОУ Детский сад

	дежурство (пожарного поста) не исправен источник аварийного освещения, который должен соответствовать при аварийном освещении не менее 50 лк, при условии дежурства персонала в темное время суток. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение не включается автоматически при отключении основного освещения, не исправна аккумуляторная батарея При использовании аккумулятора в качестве источника питания не обеспечен режим подзарядки аккумулятор.	безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.» п.12.55, п.12.56; ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.13.14.13, п.13.14.12 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты».	«Радуга»
5	Ручной пожарный извещатель в коридоре установлен на высоте выше 1,5 м от уровня пола	СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты» п. 13.13.1	МБДОУ Детский сад «Радуга»
6	Электрические провода и кабели, шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, а именно провода и кабели выполнены из горючего материала, необходима замена на кабели и провода сечением не менее 0.5 мм. кв. и маркировкой НГ FRLS	СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты» п. 13.15.3 требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325	МБДОУ Детский сад «Радуга»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Куренкова О. Д.

Действителен с 20.10.2021 по 20.10.2022