



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Забайкальское управление

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита. 672038, Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;
E-mail: zab@gosnadzor.ru http://zab.gosnadzor.ru/
пр.50-летия Октября, 28а. г. Улан-Удэ, 670034, Телефон: (3012) 44-09-90. факс: (3012) 46-06-43
E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

С.Топка

(место составления акта)

15 августа 2018г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№157/09-05-2018

По адресу/адресам: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Топка, ул. Молодежная, 18а.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Забайкальского управления
Ростехнадзора С.Л. Лархаева, №597-Б от 31 июля 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад «Радуга»,
ОГРН- 1050301455467/ИНН- 0303006636

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время начала проведения проверки:

« 13 » августа 2018г. 14 час 00 мин.

Продолжительность проверки:

с « 13 » августа 2018 г. 14 час 00 мин. до 17 час 00 мин

с « 14 » августа 2018 г. 09 час 00 мин. до 16 час 00 мин

с « 15 » августа 2018 г. 09 час 00 мин. до 16 час 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 рабочих дня, 17 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Забайкальским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): 01.08.2018г. в 10 часов 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Томашев Василий Федорович – старший государственный инспектор.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования)

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий детским садом – Разуваева Татьяна Михайловна, с.т.89246596761.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: установлено, что в части требований в области Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст.29.1.гл.6), выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	В организации не имеется организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за электрохозяйство	п.1.2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП)	Заведующий детским садом
2.	Не имеется в организации перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током	п.1.4.4 ПТЭЭП	Заведующий детским садом
3.	Не имеется в организации распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	п.1.4.4 ПТЭЭП	Заведующий детским садом
4.	Не обеспечено проведение проверки электрических схем с отметкой на них о проверке соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года	п.1.2.6 ПТЭЭП	Заведующий детским садом
5.	В организации не заведены журналы: -дефектов и неполадок, -выдачи и возврата ключей от электроустановок	п.1.8.9 ПТЭЭП	Заведующий детским садом
6.	Не имеется в организации распоряжение по определению вида оперативного обслуживания	п.1.5.9 ПТЭЭП ;	Заведующий детским садом

	электроустановок		
7.	Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию электроустановок следующей документации: списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок	п.1.8.2 ПТЭЭП	Заведующий детским садом
8.	В организации не проведены работы по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ-0.4 кВ.	п.2.2.17 ПТЭЭП	Заведующий детским садом
9.	В организации на силовых щитах и щитках освещения плохо читаемые надписи, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов	п.2.2.20 ПТЭЭП	Заведующий детским садом
10.	В организации не составлен перечень работ, выполняемые в течении рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации. в электроустановках до 1000В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем	п. 8.1 ПОТЭЭ	Заведующий детским садом

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний территориального органа Ростехнадзора, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от «15» августа 2018г. № 157/09-05-2018
2. Распоряжение от «31» июля 2018 г. №597-15

Подписи лиц, проводивших проверку:

Васил

Старший государственный инспектор Томашев В.Ф.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«15» августа 2018г.

Сид

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Куренкова О. Д.

Действителен с 20.10.2021 по 20.10.2022